



LEGENDA

RIF.	DESCRIZIONE
	Idrante ESISTENTE a muro UNI45 - Q= 120 lt/min - Hmin.= 2 bar
	Idrante NUOVO a muro UNI45 - Q= 120 lt/min - Hmin.= 2 bar
	Estintore
	Attacco per autopompa - Gruppo di mandata UNI 10779 a2"= 1xUNI170
	Idrante Soprasuolo UNI70



REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"
 CATANZARO



REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
1					

Ing. Pietro SCALAMANDRE'
 p.s. Raffaele LEONE

Progettazione Impianti Tecnologici
 Torremezzadro, 25 - 88100 CATANZARO
 Tel. 0965/431111
 Fax 0965/431118

3e

Cantanzaro		Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" Via Vinkio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro	
Adeguamento del P.O. Pugliese ai fini della Prevenzione Incendi - D.M. 19/03/2015			
Revisione:	IA - PL	Scala:	1:200
Destinazione:	Impianto Estinzione Incendi Dispositivi di protezione attiva Planimetria Esterna	Data:	27 Ottobre 2017
		Autore:	IA.dwg